



PREZYDENT MIASTA TARNOBRZEGA

39-400 TARNOBRZEG, ul. KOŚCIUSZKI 32
TEL. 15 822 65 70, FAX 15 822 25 04

129

Znak: OP-II.0003.39.2019

Tarnobrzeg, dnia 10 maja 2019 r.



~~Sz. P. Andrzej Biernat~~

~~Radny Rady Miasta Tarnobrzega~~

dotyczy: wniosku w sprawie zabezpieczenia krzyża przed zniszczeniem znajdującego się w Parku Dzikowskim od strony zachodniej

W odpowiedzi na Pana wniosek uprzejmie informuję, co następuje:

1. Stan techniczny krzyża. Górna część postumentu wykonana jest z piaskowca, natomiast fundament murowany z cegły ceramicznej pełnej pokrytej tynkiem cementowym. W dolnej części fundamentu, bezpośrednio nad terenem występują ubytki tynku oraz części konstrukcji ceglano-fundamentu. Cały postument krzyża zlokalizowany jest bezpośrednio nad skarpią i posiada przechylenie w tym kierunku. Jest to skutkiem erozji i obsuwania się skarpy wraz z całym fundamentem. W celu wyeliminowania odchylenia należy przebudować istniejący fundament z ponownym ustawieniem krzyża i całego postumentu w pozycji pionowej.
2. Przewidywany koszt wykonania tego zakresu prac wynosi:
 - przebudowa konstrukcji fundamentu – 7.000 zł
 - wykonanie nowej opaski z płytek - 1.000 zł

Razem: 8.000,00 x 1,23 VAT = 9.840,00 zł.

Zakres tych prac nie zawiera renowacji całego postumentu kamiennego krzyża.

3. Krzyż kamienny jest wpisany do miejskiej ewidencji zabytków pod pozycją 128/2132 i znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej. Wszelkie prace zabezpieczające i renowacyjne mogą być prowadzone w oparciu o zgłoszenie zgodnie z art. 29 prawa budowlanego lecz winien być opracowany projekt podlegający uzgodnieniu przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, który będzie załącznikiem do stosownego zgłoszenia dającego możliwość rozpoczęcia prac.

Z poważaniem

z up. PREZYDENTA MIASTA

Mirza Pluta
Zastępca Prezydenta

Otrzymują:

1x Adresat

1x a/a

Do wiadomości:

1 x Przewodniczący Rady Miasta Tarnobrzega