



PREZYDENT MIASTA TARNOBRZEGA

39-400 TARNOBRZEG, ul. KOŚCIUSZKI 32

TEL. 15 822 65 70, FAX 15 822 25 04

Tarnobrzeg, dnia 21 września 2021 r.

Znak: OP-II.0003.124.2021



~~Sz. P. Łukasz Nowak~~
Radny Rady Miasta Tarnobrzega

dotyczy: wniosku w sprawie zlecenia Spółce Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o. o. z siedzibą w Tarnobrzegu przeglądu oraz czyszczenia kanalizacji deszczowej w obrębie Osiedla „Siarkowiec”

W odpowiedzi na Pana wniosek w sprawie zlecenia Spółce Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o. o. z siedzibą w Tarnobrzegu przeglądu oraz czyszczenia kanalizacji deszczowej w obrębie Osiedla „Siarkowiec” przedstawiam następujące informacje i wyjaśnienia:

1. W pierwszych dniach września br. pracownicy Wydziału Sieci Wodociągowo-Kanalizacyjnej dokonali przeglądu kanalizacji deszczowej na terenie Osiedla Siarkowiec.
2. Podczas przeprowadzonych czynności kontrolnych wykonane zostały czynności mające na celu weryfikację stanu sieci oraz podjęcie działań naprawczych.
3. Stwierdzone nieprawidłowości związane były przede wszystkim z wrzucaniem zanieczyszczeń do wpustów ulicznych.
4. Podjęte działania związane z czyszczeniem wpustów oraz odpływów do kanalizacji mają za zadanie wyeliminowanie cofania wody w okresach gwałtownych i błyskawicznych opadów deszczu.
5. Pragniemy także zaznaczyć, że krótkotrwałe i intensywne opady z którymi ostatnio mamy do czynienia oraz utwardzanie coraz większych powierzchni zielonych powoduje, że systemy kanalizacyjne są bardziej obciążone i w momencie nawalnych deszczy stają się niewydolne. Ewentualna budowa nowych odcinków sieci kanalizacyjnych jest zbyt kapitałochłonna i wpłynęłaby na znaczący wzrost kosztów obsługi odprowadzania kanalizacji.
6. Niemniej jednak Spółka na bieżąco przegląda oraz czyści systemy kanalizacyjne, aby skutki nawalnych deszczy były ograniczane do minimum.
7. Poniżej przedstawiamy zakres czynności i prac wykonanych przez pracowników Wydziału Sieci Wodociągowo-Kanalizacyjnej:
 - a) Przeprowadzono przegląd i czyszczenie wpustu ulicznego oraz odpływu do instalacji deszczowej parkingu sklepu „Biedronka”. Kanalizacja deszczowa jest drożna nie stwierdzono nieprawidłowości oraz załamania w ciągu kanalizacyjnym.
 - b) Przeprowadzono przegląd i czyszczenie wpustu ulicznego oraz odpływu do instalacji deszczowej w sąsiedztwie bloku przy ul. Św. Barbary 15. Stwierdzono, że odpływ z kratki jest wykonany rurą o średnicy DN 75. W ocenie pracowników aktualna średnica jest niewystarczająca do odbierania dużej ilości ścieków opadowych ponadto rura łatwo

ulega zatkaniu spływającymi z ulicy nieczystościami stałymi. W związku z powyższym podjęta została decyzja wymiany wpustu.

- c) Przeprowadzono przegląd i czyszczenie wpustu ulicznego oraz odpływu do instalacji deszczowej w sąsiedztwie bloku przy ul. Św. Barbary 17 i 19. Podczas przeglądu stwierdzono zablokowanie odpływu ze studni resztkami gipsu i szpachli, które zostały wrzucone do studni zamiast do śmietnika. Odkuto zastygnięte resztki, wyczyszczono studnię z gruzu.
- d) Przeprowadzono przegląd i czyszczenie wpustu ulicznego oraz odpływu do instalacji deszczowej w sąsiedztwie bloku przy ul. 11 Listopada 15. Kanalizacja deszczowa jest drożna nie stwierdzono nieprawidłowości.
- e) Przeprowadzono przegląd i czyszczenie wpustu ulicznego oraz odpływu do instalacji deszczowej przy ul. 11 Listopada 8 (Esteka). Podczas przeglądu stwierdzono zablokowanie odpływu ze studni bryłami gruzu, które zostały wrzucone do studni zamiast do śmietnika. Wyczyszczono studnię z gruzu.
- f) Przeprowadzono przegląd i czyszczenie rurociągu za blokiem przy ul. Kopernika 16. Kanalizacja była niedrożna na skutek przerośnięcia rurociągu korzeniami drzew rosnących nad rurociągiem. Spółka podjęła działania związane z czyszczeniem ciągów kanalizacyjnych, jednak z uwagi na bardzo duże zanieczyszczenie korzeniami drzew dokonano wymiany przedmiotowego odcinka. W dniach 6-7.09.2021 r. został wymieniony odcinek 55 mb kanalizacji deszczowej za blokiem przy ul. Kopernika 16. Obecnie z uwagi na naruszenie systemu korzeniowego Spółdzielnia Mieszkaniowa została poinformowana o możliwości zagrożenia związanego z niestabilnością drzew rosnących na ciągu kanalizacyjnym.
- g) Dokonano przeglądu wpustów na kanalizacji deszczowej w ul. Kurasia. Nie stwierdzono nieprawidłowości.

Z poważaniem

z up. PREZYDENTA MIASTA


Mirosław Pluta
Zastępca Prezydenta

Otrzymują:

1x Adresat

1x a/a

Do wiadomości:

1 x Przewodniczący Rady Miasta Tarnobrzega